



شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان اصفهان
اصفهان

تاریخ : ۸۸/۱۱/۱۷

شماره : گ:۳۳/۱۱/۰۱۱/۴۹۳۸۱

مدیر عامل محترم

موضوع: گزارش حوادث مصرف کنندگان گاز طبیعی

با سلام،

احتراماً، گزارش حادثه زیر جهت استحضار اعلام می گردد.

شماره اشتراک : ۳۸۲۲۵		نشانی محل حادثه : باغباداران - خیابان دو رباط کوچه حمام		شهر / روستا : باغباداران	
تاریخ حادثه : ۸۸/۱۰/۳		فوت خانم سودابه نقدی ۲۵ ساله		ناحیه : زرین شهر	
ساعت : ۱۶				جانی	خسارات
				مالی	
O - وسیله گاز سوز		نشست گاز از : O اتصالات O رباط O لوله O شیر بدون درپوش O - وسیله گاز سوز		O آتش سوزی O انفجار	
O - غیره		● نقص در دودکش O - نقص در وسیله گازسوز ● کمبود اکسیژن O -		● گاز زدگی	

شرح حادثه:

پس از اطلاع از وقوع حادثه محل مورد بازدید قرار گرفت، در ضلع غربی حیاط ساختمان یک آشپزخانه حدود ۱۰ متر مربع بود که در آن آبگرمکن دیواری حمام که در مجاورت آشپزخانه قرار داشت نصب شده بود. در هنگام حادثه متوفی داخل آشپزخانه مشغول شستشوی لباس بود در حالیکه فرد دیگری مشغول استحمام بوده و آبگرمکن بمدت طولانی روشن بوده است این آبگرمکن دیواری که بر خلاف تاییدیه نقشه مبنی بر آبگرمکن زمینی از نوع دیواری نصب شده بود بکلی فاقد لوله دودکش رباط بود و تمام گازهای حاصل از احتراق آن به داخل فضای آشپزخانه وارد می شده، دودکش سقفی که با قطر ۱۵ سانتیمتر بود ضمن عدم استفاده، در تابستان هنگام ایزوگام سقف موزائیک درب آن قرار داده شده بود.

نظر واحد ایمنی در باره عوامل موثر در حادثه و پیشنهادات :

با عنایت به تاییدیه پزشکی قانونی مبنی بر فوت نامبرده بعلت مسمومیت با گاز منواکسیدکربن علت حادثه عدم وجود لوله رباط دودکش بین آبگرمکن دیواری و دریچه سقفی و روشن بودن آبگرمکن در فضای محدود و بسته بمدت طولانی بوده که منتهی به کمبود اکسیژن و تولید گاز سمی منواکسیدکربن شده مشارالیهها با استنشاق این گازهای سمی مسموم شده فوت نموده است. توصیه می شود اطلاع رسانی به مشترکین نسبت به رعایت اصول ایمنی بویژه در خصوص دودکشها و آبگرمکن دیواری ادامه داشته باشد.

سید علی موسویان
رئیس بهداشت ایمنی و محیط زیست

◇ رئیس محترم حراست

◇ رئیس محترم امور حقوقی

◇ پرونده بضمیمه سوابق

◇ معاون محترم بهره برداری

◇ رئیس محترم سازمان نظام مهندسی

◇ رئیس محترم HSE شرکت ملی گاز

◇ رئیس محترم روابط عمومی