



تاریخ: ۸۸/۱۰/۲۳
شماره: گ: ۴۵۲۶۶/۰۱۱/۳۳

مدیر عامل محترم

موضوع: گزارش حوادث مصرف کنندگان گاز طبیعی

با سلام،

احتراماً، گزارش حادثه زیر جهت استحضار اعلام می گردد.

شماره اشتراک: ۵۹۷۳۰۰۶		نشانی محل حادثه: اصفهان - خیابان هزار جریب کوی امام کوچه فاتح پشت بنگاه مظاهری روبروی مسجد بلال - طبقه همکف		شهر / روستا: اصفهان	
تاریخ حادثه: ۸۸/۱۰/۲۲		سوختگی یک نفر به نام آقای هادی اکبری سوختن کلیه لوازم منزل - تخریب در و پنجره		ناحیه: جنوب	
ساعت: ۳:۲۵				جانی	خسارات مالی
				● آتش سوزی ● انفجار	
		نشست گاز از: ● اتصالات ○ رابط ○ لوله ○ شیر بدون درپوش ○ وسیله گاز سوز		○ گاز زدگی	
		○ نقص در دودکش ○ نقص در وسیله گازسوز ○ کمبود اکسیژن ○ غیره			
<p>شرح حادثه:</p> <p>طی گزارش ناحیه جنوب به این واحد در تاریخ ۸۸/۱۰/۲۲ مبنی بر وقوع حادثه انفجار در آدرس فوق الذکر، در همان روز جهت بازدید و بررسی به محل مراجعه گردید که تاریخ بازدید به شرح زیر می باشد:</p> <p>انفجار یک منزل مسکونی با دو اتاق و یک پذیرایی در طبقه همکف یک منزل دو طبقه بود که در اثر انفجار شدید، درب و پنجره رو به حیات ساختمان از محل خود کنده، و به سمت بیرون پرتاب شده بود. کلیه اثاثیه ساختمان به دلیل وجود منابع قابل اشتغال زیاد در ساختمان از جمله تشک فرش و پتو به کلی سوخته شده بود. با توجه به میزان سوختگی وسایل و خرابی ها، پیش بینی می شود مرکز انفجار اتاق خواب با یک انشعاب بخاری باشد. همچنین مشاهدات نشان داد کلیه وسایل گاز سوز مورد استفاده در ساختمان از جمله دو بخاری موجود در پذیرایی و اتاق خواب فاقد بست جهت نصب شیلنگ رابط بوده است. همچنین انشعاب روشنایی بدون استفاده و فاقد درپوش بود. در زمان انفجار مصدوم در منزل حضور داشته است. همچنین در اثر شدت انفجار در مرکز انفجار شیلنگ بخاری از محل خود در آمده و بخاری تخریب شده بود.</p>					
<p>نظر واحد ایمنی در باره عوامل موثر در حادثه و پیشنهادات:</p> <p>با توجه به شواهد به نظر می رسد نقص در اتصالات گازی منجر به نشست گاز و انفجار گردیده است. با توجه به شرح فوق توصیه های ایمنی لازم به مالک ساختمان که در طبقه فوقانی سکونت داشت، داده شد و گاز منزل از محل شیر کنتور و شیر قبل از رگلاتور قطع گردید و مقرر شد ساکنین ضمن تست شبکه گاز داخل منزل و اخذ تاییدیه از سازمان نظام مهندسی از سلامت شبکه و دودکش ها اطمینان حاصل نموده، جهت وصل مجدد گاز با در دست داشتن تاییدیه نظام مهندسی به اداره گاز ناحیه مراجعه نمایند.</p>					

سید علی موسویان

رئیس بهداشت، ایمنی و محیط زیست

رئیس محترم حراست

رئیس محترم امور حقوقی

پرونده بضمیمه سوابق

معاون محترم بهره برداری

رئیس محترم سازمان نظام مهندسی

رونوشت: رئیس محترم HSE شرکت ملی گاز

رئیس محترم روابط عمومی