

تاریخ: ۸۸/۱/۱۱  
شماره: گ: ۴۷۸۰۲/۰۱۱/۳۳



مدیر عامل محترم

موضوع: گزارش حوادث مصرف کنندگان گاز طبیعی

با سلام،

احتراماً، گزارش حادثه زیر جهت استحضار اعلام می گردد.

شماره پرونده: ۱۰۳۳۹		نشانی محل حادثه: اصفهان - بهارستان مجتمع نقش جهان - بلوک ۳ واحد ۴۰۴		شهر/روستا: بهارستان	
تاریخ حادثه: ۸۸/۱۰/۳۰		ساعت: -		ناحیه: جنوب	
شرح حادثه: سوختن دو نفر به نامهای آقای حامد توکلی و همسر ایشان		تقریب: کامل وسایل منزل		بخش: مالی	
نشت گاز از: اتصالات		● انفجار		● آتش سوزی	
- ○ وسيله گاز سوز		○ نشت گاز از: اتصالات ○ راپط ○ نوله ○ شیر بدون درپوش ○		○ گاز زدگی	
○ نقص در دودکش		○ نقص در وسيله گازسوز ○ کمبود اکسیژن ○		○ غیره	
<p>شرح حادثه:</p> <p>با توجه به اعلام وقوع حادثه و انفجار و آتش سوزی در آدرس فوق الذکر توسط شهرداری بهارستان در تاریخ ۸۸/۱۱/۱۰، بلافاصله به محل مراجعه شده که نتایج به شرح زیر است:</p> <p>محل حادثه آپارتمانی بوده که ساکن آن برای نصب اجاقی گاز به صورت غیر استاندارد اقدام می نماید. طبق گفته های مدیر مجتمع، فرد مصدوم پس از نصب برای هواگیری، اقدام به باز نمودن شیر گاز کرده بعلت فراموشی در بستن شیر و ترک محل، گاز به مقدار زیاد منتشر و منتهی به انفجار و آتش سوزی شده است.</p>					
<p>نظر واحد ایمنی در باره عوامل موثر در حادثه و پیشنهادات:</p> <p>با توجه به اینکه ده روز از زمان حادثه می گذرد و محل حادثه دست کاری شده است به نظر می رسد فراموشی فرد مصدوم در بستن شیر گاز منجر به انتشار گاز طبیعی و نهایتاً انفجار و آتش سوزی شده است. با توجه به اظهارات مدیر مجتمع مبنی بر تست شبکه داخلی منزل توسط سازمان نظام مهندسی، مقرر گردید پس از اخذ تاییدیه از آن سازمان و ارائه به اداره گاز ناحیه، گاز منزل مجدداً وصل گردد.</p>					

سید علی موسویان  
رئیس بهداشت، ایمنی و محیط زیست

◇ پرونده بضمیمه سوابق

✓ رئیس محترم سازمان نظام مهندسی

◇ معاون محترم بهره برداری

رونوشت:

کد فرم: HSE-13-01