



تاریخ: ۸۸/۱۲/۲۲

شماره: ۵۱۵۲۶/۰۱۱/۲۲

مدیرعامل محترم

موضوع: گزارش حوادث مصرف کنندگان گاز طبیعی

با سلام.

احتراماً: گزارش حادثه زیر جهت استحضار اعلام می گردد.

| | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------|--|
| شماره اشتراک: ۰۲۰۲۰۱۰۰۹۹۶۲۰۸۰ | | نشانی محل حادثه: ایستگاه سرچشمه کوی شهید ضابط زاده کوی ولیعصر بن بست شادان | | شهر/روستا: صهبان | |
| تاریخ حادثه: ۸۸/۱۱/۲۲ | | فوت دو نفر آقای کمال دهمانی ۲۶ ساله و راضیه نظری ۲۲ ساله | | ناحیه شرقی | |
| ساعت: ۶ صبح | | | | خسارات | |
| | | | | جان | |
| | | | | مالی | |
| | | ○ وسیله گاز سوز | | ○ آتش سوزی ○ انفجار | |
| | | ○ شیر بدون درپوش | | ○ نقص در دودکش | |
| | | ○ لوله | | ○ نقص در وسیله گاز سوز | |
| | | ○ اتصال | | ○ کیپود اکسیژن | |
| | | ○ رابط | | ○ لوله کشی غیر مجاز گاز | |
| | | ○ دودکش | | ○ گاز زدگی | |
| | | ○ دودکش | | | |
| | | ○ دودکش | | | |
| <p>شرح حادثه:</p> <p>پس از اطلاع وقوع حادثه بلافاصله در محل حاضر و مشاهده گردید دو نفر متوفی در نزدیک درب حمام قرار گرفته جان باخته اند، فضای سکونت که در حدود ۴۰ متر مربع تبدیل شده یک انباری (زیر زمینی) در قسمت ۶۰- ساختمان به یک واحد مسکونی میباشد با لوله کشی غیر مجاز گاز مورد استفاده قرار گرفته در آن ۳ وسیله گاز سوز آبگرمکن دیواری، بخاری و اجاق گاز نصب گردیده بخاری با دودکش خارج شده از شیشه پنجره بدون زانو و کلاهک بوده و دودکش آبگرمکن پس از قرار دادن تبدیل ۱۵ به ۱۰ با دو عدد زانو به سقف متصل و با قرار گرفتن یک تکه لوله پولیکای ۶۰ میلیمتری زانو شده در آن کاملاً مسدود بوده است، در هنگام وقوع حادثه بخاری روشن و آبگرمکن نیز جهت استحمام فعال بوده بنحوی که پس از فوت نامبردگان آب گرم باز و جریان داشته است.</p> | | | | | |
| <p>نظر واحد ایمنی در باره عوامل موثر در حادثه و پیشنهادات:</p> <p>با توجه به تایید پزشکی قانونی مبنی بر فوت نامبردگان بدلیل استنشاق گاز منواکسید کربن علت حادثه لوله کشی غیر مجاز گاز در فضای محدود، مسدود بودن مسیر دودکش آبگرمکن دیواری، بسته بودن راههای ورود هوای تازه و استفاده طولانی مدت از آبگرمکن بودم است.</p> <p>جریان گاز مشترک قطع گردید تا پس از رفع اشکالات و ارائه تاییدیه لوله کشی ساختمان از سازمان نظام مهندسی مجدداً برقرار گردد.</p> <p>پیشنهاد میگردد اطلاع رسانی به مشترکین در خصوص خطرات لوله کشی و استفاده غیر مجاز از گاز بنحو صورتی تر ادا شده داشته باشد.</p> | | | | | |

سید علی موسویان

رئیس بهداشت، ایمنی و محیط زیست

رئیس محترم حراست

رئیس محترم امور حقوقی

پرونده بضمیمه سوابق

معاون محترم بهره برداری

رئیس محترم سازمان نظام مهندسی

رئیس محترم HSE شرکت ملی گاز

رئیس محترم روابط عمومی

رونوشت:

کد فرم: HSE-F13-01